

Comune di Palazzo Adriano

Ordinanza sindacale N° 06
Prot N° 514

del
del

11.8 GEN. 2013

OGGETTO:

Oggetto: Interventi:

- palazzo comunale sede secondaria, interventi nell'impianto igienico sanitario.
- via cittadella, rifacimento di allaccio fognario nel civico 10, a causa di otturazione.
- palestra comunale, interventi nell'impianto elettrico e negli infissi esterni.

Il Sindaco


- Vista l'allegata proposta di ordinanza sindacale del 15/1/2013, che in copia si allega al presente atto.
- Ritenuto necessario provvedere in merito emettendo apposito provvedimento.
- Vista la normativa vigente in materia.

ordina:

- 1) L'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come specificati nella apposita proposta formulata d'all'UTC.
- 2) Di affidare i lavori previsti alla ditta Filippello Antonino con sede in via XX Settembre 143 Palazzo Adriano Pa.
- 3) Di incaricare il responsabile del settore III° a porre in essere tutti gli atti consequenziali.
- 4) di definire il procedimento entro gg 30 dalla data del presente atto.

Il Sindaco

Ing. Carmelo Nicola Cuccia



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (PA)

Settore III - UFFICIO TECNICO

Proposta di ordinanza sindacale del 15/1/2013

Oggetto:

- palazzo comunale sede secondaria, interventi nell'impianto igienico sanitario.
- via cittadella, rifacimento di allaccio fognario nel civico 10, a causa di otturazione.
- palestra comunale, interventi nell'impianto elettrico e negli infissi esterni.

Il responsabile del settore

Premesso che nei siti seguenti occorrono opere come di seguito si specifica:

1) Palazzo comunale sede secondaria, interventi nell'impianto igienico sanitario.

Nell'edificio in parola, a causa di forature nelle tubazioni degli scarichi fognari, e nelle tubazioni dell'impianto idrico (dovute alla vetustà dei tubi in ferro), si sono manifestate condizioni di inagibilità dei locali in atto assegnati all'asp ed utilizzati per il servizio di "guardia medica".

Si sono previste le opere per la riparazione delle tubazioni di scarico, ed il rifacimento dell'impianto idrico per i servizi igienici.

2) Via cittadella, rifacimento di allaccio fognario nel civico 10 a causa di otturazione.

Nel sito in oggetto, si è verificata l'ostruzione dell'allaccio fognario, a causa della vetusta della tubazione, non è possibile intervenire con metodi più economici a causa della mancanza del sifone ai piedi della colonna di scarico.

Le opere previste consistono nel rifacimento dell'allaccio dalla tubazione centrale al fabbricato.

3) Palestra comunale, interventi nell'impianto elettrico e negli infissi esterni.

Nell'edificio in parola, non sussistono un numero di prese di corrente, affinché questo possa essere utilizzato per la sua destinazione, "palestra" ed inoltre sussistono inidoneità negli infissi esterni.

I locali di cui sopra, sono stati assegnati al comitato provinciale UISP con sede in S G Gemini".

Le opere previste consistono nel dotare l'edificio di n° 6 prese di corrente, ed eliminare alcuni difetti negli infissi esistenti.

L'ufficio tecnico ha redatto apposita perizia di spesa, il dettaglio dei lavori è descritto nel computo metrico e nell'analisi dei prezzi, allegati alla presente relazione.

Considerato:

- che i lavori da eseguirsi rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità in quanto risulta compromesso l'utilizzo degli edifici, e l'abitabilità di una abitazione privata,
- Che la spesa necessaria è stata quantificata per complessivi € 1.993,98 come risulta dal computo allegato.
- Che la complessiva spesa di € 1.993,98 troverà copertura finanziaria sull'intervento n° 2005013 preimpegno n° 05 del 17/01/2013
- Che la superiore spesa è urgente ed indifferibile e non frazionabile;

Propone al sindaco

Di affidare, con procedura di urgenza e per le motivazioni in premessa specificati, i lavori in parola ammontanti a complessive € 1.993,98, alla ditta Filippello Antonino (di riconosciuta capacità), con sede in Palazzo Adriano via XX Settembre 143 già contattata dallo scrivente la quale si è resa disponibile.



responsabile dell'UTC
Geom. G Cuccia